



- CT-2** CENTRO DE TRANSFORMACION 15000/380V. DE 1 x 630 KV.A (CT-1 Y CT-2) Y 2 x 630 KV.A (CT-3.....CT-10)
- LINEA SUBTERRANEA DE M.T. (15 KV)
- ENLACES CON LINEAS EXTERIORES
- - - LINEA DE DISTRIBUCION DE B.T. SUBTERRANEA DE 3x150 + 1x25 mm<sup>2</sup>. AL.

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LEGANES  
 PLAN PARCIAL                      SECTOR 1